

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8495-720-85-38; 8926-293-00-06
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного
лабораторного центра ФГБУ
«Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев
«08» августа 2018 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№08/17-19/ИТ-18 от 08 августа 2018 г.**

- | | |
|---|---|
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), адрес: | ООО «Корпорация «КРЕПС» (адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.17, корп.1, литер Д, пом. 1-Н, 5-Н, оф. 208, 210, Российская Федерация) через ООО «Интер-СТР» (адрес: 129626, г. Москва, ул. Проспект Мира, д.102 к.1, Российская Федерация)
Заявка № 19 от 03.08.2018 г. |
| 2. Наименование продукции: | Смесь сухая строительная на гипсовой основе «АЛЕБАСТР»
состав: Гипс Г-5 99,8%, Карбоксиметил целлюлоза 0,18%, Порообразователь 0,02%
область применения: для изготовления строительных изделий всех видов и при производстве строительных работ, а также для изготовления форм и моделей в фарфорофаянсовой, керамической и других отраслях промышленности |
| 3. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес: | ООО «Корпорация «КРЕПС» , 194292, г. Санкт-Петербург, 4-й Верхний переулоч, д.7, лит А, Российская Федерация |
| 4. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы), объем (кг, м ² , шт.) | Типовой представитель: Смесь сухая строительная на гипсовой основе «АЛЕБАСТР» |
| 5. Дата получения образца на испытания | 03 августа 2018 г. |
| 6. Дата проведения испытаний | 03 августа – 08 августа 2018 г. |
| 7. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г., №299. Глава II. Раздел 11 |
| 8. Код образца (пробы): | .08-17.19.09.01.Д.18 |
| 9. Приборы и сведения о поверке: | Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад» зав. №1649 (госреестр № 32716-06). Свидетельство о поверке № 01-МС 17 6795, действительно до 06.11.2018 г. |

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра.

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Контролируемые показатели	Допустимый Уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Смесь сухая строительная на гипсовой основе «АЛЕБАСТР»			
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		402±65	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		17± 6	
Активность 226Ra, Бк/кг		15±4	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	Не более 370	73±18	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Заведующий лабораторией	Д.А. Богомолов	Подпись
-------------------------	----------------	---------

