

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»

Управления делами Президента Российской Федерации

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079

в отделении I Москва УФК по г. Москве

**Испытательный лабораторный центр**

Место осуществления лабораторной деятельности

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49

e-mail ИЛЦ: [kreml-org@mail.ru](mailto:kreml-org@mail.ru)

Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного  
лабораторного центра

О.М. Чекмарев

Дата утверждения и выдачи протокола

«26» ноября 2025 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№11.102-948.ПР-25**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «КРЕПС», юридический адрес 194292, город Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литера А, Российская Федерация. ИНН 7804165929. Телефон: +79219190660. Почта <a href="mailto:valiullina.nadezhda@ru.silika.com">valiullina.nadezhda@ru.silika.com</a>
2. Место отбора:	194292, город Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литера А, Российская Федерация Точка (место) отбора: Складское помещение. Заявка № 948/25 от 30 октября 2025 г.
3. Наименование продукции, состав и область применения:	Смесь сухая строительная шпаклевочная "КРЕПС": Шпаклевка полимерная КРЕПС ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ Состав: Микрокальцит, Редиспергируемый порошок винилацетатный, Воздуховывлекающая добавка, Карбоксиметил целлюлоза Область применения: Для внутренних работ, для строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	ООО «КРЕПС» Юридический адрес производителя 194292, город Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литер А, Российская Федерация Производственные площадки: 194292, город Санкт-Петербург, переулок 4-й Верхний, дом 7, литера А, Российская Федерация; 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, пер Речной, строение 2-В, Российская Федерация
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы):	Типовой представитель: Смесь сухая строительная шпаклевочная "КРЕПС": Шпаклевка полимерная КРЕПС ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ, в кол-ве 1 кг.
6. Объем лабораторных исследований и их оценка:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. Глава II. Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества»
7. Дополнительная информация	Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.
8. Основание на проведение работ	Договор № 140-25 от 30.01.2025

9. Дата получения образца на испытания:	27 октября 2025 г.
10. Дата проведения испытаний:	29 октября – 26 ноября 2025 г.
11. Код образца (пробы):	.11.102.948.07.01.Д-25

**Список приборов, использованных при проведении анализа**

Наименование, заводской номер (№)	Дата очередной поверки	№ свидетельства о поверке, калибровке, аттестации
Весы лабораторные электронные; СЕ; СЕ1502-С; Рег. №50838-12	24.08.2026	№С-АВР/25-08-2025/458716538
Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад" №1649	10.09.2026	С-ТТ/11-09-2025/464098178


**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

**Таблица 1 (Глава II раздел 11)**

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
<b>Образец: Смесь сухая строительная шпаклевочная "КРЕПС": Шпаклевка полимерная КРЕПС ФИНИШНАЯ БЕЛАЯ</b>			
<b>Радиологические показатели</b>			
Активность 40К, Бк/кг		254 ± 106	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		9 ± 7	
Активность 226Ra, Бк/кг		27 ± 11	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	Не более 370	51 ± 19	

**Примечание:**

- Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
- Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик	Д.М. Австриевских	Подпись 
---------------	-------------------	---