



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ14.Н00319

№ ПС 003249

Срок действия с 27.04.2018 г. по 26.04.2021 г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

23.64.10

Код ТН ВЭД России

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «КРЕПС»
199155, город Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.17, корп.1, ЛИТЕР Д, ПОМ. 1-Н. 5-Н,
ОФ.208,210. ОГРН: 1127847020025. Телефон: +7(812) 334-79-79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «КРЕПС»
194292, город Санкт-Петербург, 4-й Верхний переулок, д. 7, лит. А.
ОГРН: 1127847020025. Телефон: +7(812) 334-79-79

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖЦЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРТА»,
141315, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А,
Телефон: 8(495)143-21-30. E-mail: info@os-pozhtsert.ru ОГРН 1145053000157.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Смеси сухие строительные растворные на основе цемента плотностью от 1600 до 1700
кг/м³, растворные: клеевые составы, штукатурки, шпатлевки марки «Термокрепс»
(Термокреps), выпускаемые по ТУ 5745-002- 38036130-2013 с изм. 1, 2, 3.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008 №123-ФЗ). ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные.
Методы испытаний на горючесть", раздел 6. Метод 1. Материал относится к
негорючим материалам (НГ). Класс пожарной опасности КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 0614/М-Д-18, 0615/М-Д-18, 0616/М-Д-18
от 24.04.2018 г. ООО «ЦЕРТА» ИЛ «ПОЖЦЕРТА», № ССБК RU.
21ПБ14 до 26.11.2018г. Акт о результатах анализа состояния
производства № 00319-АО от 15.03.2018 г. ОС «ПОЖЦЕРТ» ООО
«ЦЕРТА», № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5745-002- 38036130-2013 с изм. 1, 2, 3.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

