



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000951.04.19

Дата 19. 04. 2019 г.

На основании заявления № 00729 от 21.03.2019
Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 26.03.2019 по 19.04.2019

Организация-изготовитель: **ООО "Корпорация "КРЕПС"**
Адрес: 194292, г. Санкт-Петербург, 4-й Верхний проезд, д. 7, лит. А (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: **ООО Корпорация "КРЕПС (ИНН:7801564837, ОГРН:1127847020025)**
Адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, корп. 1, литер Д, пом. 1-Н, 5-Н, оф. 208, 210 (Россия)

Наименование продукции: **Гипсовая штукатурная смесь для ручного нанесения КРЕПС ГИПС ЛАЙТ**

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5745-001-38036130-2013 с изм. №№1-6 "Смеси сухие строительные растворные "КРЕПС"

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление, протокол испытаний, ТУ 5745-001-38036130-2013 с изм. №№1-6, макеты этикеток, рецептура, доверенность, техническое описание, копии регистрационных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Состав: гипс Г-5, перлит М 75, известь гидратная, песок фракции 0-0,63, карбоксиметилцеллюлоза, порообразователь, винная кислота**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.4724 17 от 01.04.2019 г.

№078468

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов (Бк/кг): Соответствует I классу строительных материалов. При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кальций сульфат дигидрату, кремнию диоксиду (кварц), карбоксиметилцеллюлозе. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение или травмировать глаз.	24,4±4,3	не более 370

Область применения: **Применяется для выравнивания стен и потолков по бетонным, кирпичным, газо- и пенобетонным основаниям, по цементным и цементно-известковым штукатуркам, для внутренних работ в сухих помещениях**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 5745-001-38036130-2013 с изм. №№1-6. Соблюдение требований инструкции по применению. Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч (согласно СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)")**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Гипсовая штукатурная смесь для ручного нанесения КРЕПС ГИПС ЛАЙТ** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Мизгайлов А.В.

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Врач (врачи)

Морозова И. А.